



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
Ростовская область, г. Новошахтинск, пр. Ленина, 59, тел. 8(86369)2-09-11, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №4»
города Новошахтинска**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 22 от «27» января 2022года
в период с «04» февраля 2022 г. по «04» февраля 2022 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем

проведена плановая выездная проверка по ул. Горняцкая, 46 г. Новошахтинска Ростовской области
в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: И.О. директора МБУ ДО
«ДЮСШ №4» Семенихина С.Л.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 2</i>	20.06.2022	
2.	Не определены порядок и сроки обучения работников организации мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных документов правовых актов РФ.	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 3</i>	20.06.2022	
3.	В помещении пожарного поста отсутству-	<i>Правила противопо-</i>	20.06.2022	

	ют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i> п. 56		
4.	На дверях подвального помещения и котельной с наружной стороны отсутствуют обозначения категорий по пожарной опасности и класса зоны данных помещений.	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i> п. 12	20.06.2022	
5.	В подтрибунных помещениях произведены изменения объемно-планировочных решений (оборудованы перегородки), в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (АПС).	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации.</i> п. 16 «е»	20.06.2022	
6.	Пожарный щит, установленный на территории организации не укомплектован лопатой штыковой, ломом, емкостью для хранения воды объемом 0,2 куб. метра.	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</i> п. 410, прил. 7.	20.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. директора МБУДО «ДИОСШ №4»

Семенихина С.Л.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 


(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

капитан внутренней службы А.А. Щербаков

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«04» февраля 2022 г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.